

SIA Kommission 262 „Betonbau“  
Herr Dr. Hans-Rudolf Ganz  
Bachweg 17  
3178 Böisingen

Wildegg, 22. Dezember 2014

### Freigabe des Zementes CEM IV/A (V) 42,5 R für alle Expositionsklassen

Sehr geehrter Herr Dr. Ganz

Die S-Cert AG wurde von der Colacem S.p.A., Italien am 16.01.2014 schriftlich beauftragt, ihren Antrag auf Freigabe des Zementes CEM IV/A (V) zu prüfen und bei positivem Befund, diesen für alle Expositionsklassen freizugeben inkl. Aufnahme in die Tabelle NA.3 der SN EN 206.1:2000.

Die durch die S-Cert AG durchgeführte Prüfung des Antrags auf Freigabe des Zements CEM IV/A (V) hat ergeben, dass die Anforderungen gemäss Ziffer L.A2.1 der Norm SN EN 206-1/NE:2013 erfüllt werden.

Die S-Cert AG erteilt daher die Freigabe des Zements CEM IV/A (V) für alle Expositionsklassen und für die Aufnahme in die Tabelle NA.3 der SN EN 206-1:2000.

Die Freigabe ist an die Colacem S.p.A gebunden.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.

S-Cert AG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "FD", written over a light blue grid background.

Fernand Deillon  
Geschäftsführer

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yves Schiegg", written over a light blue grid background.

Dr. Yves Schiegg  
Mitglied der Geschäftsleitung

cc: - Herr Fernand Deillon, Präsident der Schweizer Normkommission SIA 215 „Mineralische Bindemittel“  
- Herr Dr. Fritz Hunkeler, Leiter der Arbeitsgruppe Beton  
- Herr Gianpaolo Ioni, Colacem S.p.A.